



Legende:

Allgemein

-  -1,05 ungefähre Überdeckungsmaße der Versorgungsleitungen gemessen von OK Leitung bis OK Straßenbelag
-  Grenze/Grenzstein
-  Zaun
-  Gebäude mit Hausnummer
Hauptstraße
17

Strom

-  Freileitung
-  Mittelspannungskabel
-  Niederspannungskabel
-  Hausanschlusskabel
-  Straßenbeleuchtungskabel
-  Ampelkabel
-  Fernmeldekabel
-  Speed-Pipe
-  Kundenleitung (Lage unbekannt)
-  Erde
-  Schutzrohr (PVC, PE, Kabelzugstein)
-  Straßenbeleuchtung
-  Beleuchtungsring
-  Trafostation
-  Kabelverteiler
-  Hausanschluss
-  verschiedene Muffen
-  Netzeinspeisung (z. B. Photovoltaik)
-  Nachtspeicheröfen
-  Privat-Anschluß
-  Kreuzungspunkt
Bach, Straße, Bahn
-  Querschnitt Kabeltrasse
Fremdleitung Kabelzugstein

Gas

-  Gasleitung PE
-  Gasleitung im Schutzrohr
-  Gasleitung Stahl
-  Gastransportleitung Stahl
-  Gasleitung Mitteldruck Stahl
-  Gasleitung Hochdruck (Lage unbekannt)
-  Kathodenschutzkabel
-  Gas-Hauptschieber
-  Gas-Hausanschluß-Schieber


Wasser

-  Wasserleitung Metall
-  Wasserleitung PE
-  Wasserleitung im Schutzrohr
-  Wasserleitung (Lage unbekannt)
-  Wasser-Hauptschieber
-  Wasser-Hausanschluß-Schieber
-  Hydrant
-  Unterflur-Hydrant
-  Wasserzähler

Fernwärme

-  Fernwärme Vorlauf
-  Fernwärme Rücklauf
-  Absperrschieber
-  Entlüfter

Kanal

-  1205
D: 700
S: 698 Abwasserschacht
mit Nr. und Höhe (Deckel und Sohle)
-  Abzweig oben mit Maß
Abzweig links mit Maß
Abzweig rechts mit Maß
Mischwasser Kanal
-  Schmutzwasser Kanal
-  Regenwasser Kanal
-  Kanal mit partieller Reparatur
-  Kanal mit Inliner

Bei Arbeiten im Bereich der Mittelspannungskabel (blau, 10-20kV) müssen die betroffenen Netzabschnitte abgeschaltet werden!